



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

(площа ім. Івана Франка, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600, тел.(04631)23123, E-mail:nizhin_arch@i.ua)

23.09.2021 № 10-34/148 На № _____ Від _____

Директору КЗ
«Ніжинський фаховий
медичний коледж»
Дуднік С.О.
вул.Небесної Сотні,18
м.Ніжин, 16600

Шановна Світлано Олександрівно!

Повідомляємо, що містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва: «Будівництво каналізаційної локальної споруди для підключення туалету КЗ «Ніжинського фахового медичного коледжу» вул.Небесної Сотні,18 в м.Ніжині, Чернігівської області» надати не є можливим в зв'язку з невідповідністю намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні – порушенням державних будівельних норм, а саме: згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», п.4.3 : «Установка локальних очисних споруд стічних вод повинні відповідати нормам на зовнішні системи каналізації» та п.4.4 «У неканалізованих районах населених пунктів системи внутрішнього водопостачання та каналізації з улаштуванням місцевих очисних споруд каналізації необхідно передбачати.....в закладах початкової і середньої професійної освіти.....» так, як відповідно ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти» п.8.5 «Будівлі закладів освіти повинні бути обладнані системами постачання холодної та гарячої води, водостоків, запроектованими згідно з вимогами ДБН В.2.5-64...»

Разом з тим, керуючись ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», п.6.8 « Децентралізовані схеми каналізації із застосуванням локальних очисних споруд у населених пунктах допускається передбачити.....за відсутності централізованої каналізації в існуючих населених пунктах для об'єктів, які повинні бути каналізовані в першу чергу(лікарень, шкіл, дитячих садків, ясел, адміністративно-господарських будинків, промислових підприємств тощо).....при

розташуванні об'єктів каналізування на відстані не менше ніж 500 м від іншої забудови».

Враховуючі вище викладене, звертаємо Вашу увагу, що підключення до каналізації туалету КЗ «Ніжинський фаховий медичний коледж» по вул.Небесної Сотні,18 в м.Ніжині, Чернігівської області можливе при умові влаштування централізованої мережі каналізування по вул.Небесної Сотні.

З повагою,

Начальник відділу
містобудування та архітектури -
головний архітектор



В.Б.Мироненко